

I N S T R U K C J A

ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLĘDEM POŻAROWYM

I. Postanowienia ogólne

1. Instrukcja ustala obowiązki i zasady postępowania, przy prowadzeniu prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, poza technologicznymi stanowiskami pracy w obiektach, budynkach i miejscach, w których występują materiały palne i stwarzające zagrożenie wybuchowe.
2. Do prac niebezpiecznych pod względem pożarowym zalicza się:
 - a) wszelkie prace z otwartym ogniem, podczas których występuje iskrzenie lub nagrzewanie, np.:
 - spawanie, cięcie gazowe i elektryczne, cięcie mechaniczne,
 - podgrzewanie instalacji, urządzeń i zaworów,
 - podgrzewanie lepiku, smoły, papy, itp.,
 - b) wszelkie prace związane ze stosowaniem cieczy, gazów i pyłów, przy których mogą powstać mieszaniny wybuchowe, np.:
 - przygotowanie cieczy palnych do malowania, lakierowania, klejenia, mycia, nasycania,
 - suszenie przedmiotów malowanych, klejonych, itp.
 - suszenie substancji palnych.
3. Przestrzeganie zasad i obowiązków zawartych w Instrukcji należy do właścicieli, użytkowników obiektów oraz do prowadzących prace niebezpieczne pod względem pożarowym.

II. Postanowienia szczegółowe

1. Budynki, pomieszczenia lub miejsca, w których mają się odbywać prace niebezpieczne pod względem pożarowym należy:
 - 1) oczyścić z wszelkich palnych materiałów i zanieczyszczeń,
 - 2) wszelkie materiały palne m.in. elementy konstrukcji, instalacje techniczne, zabezpieczyć przed zapaleniem,
 - 3) zabezpieczyć miejsca sąsiednie oraz rejony przyległe przed zapaleniem wskutek przewodnictwa cieplnego, bądź rozprysków spawalniczych.
2. Prace niebezpieczne pod względem pożarowym w pomieszczeniach lub przy urządzeniach zagrożonych wybuchem, w pomieszczeniach w których wcześniej wykonywano inne prace związane z użyciem łatwo zapalnych cieczy lub palnych gazów, mogą być prowadzone, gdy stężenie par cieczy lub gazów w mieszaninie z powietrzem nie przekracza 10% ich dolnej granicy wybuchowości.
3. W miejscach wykonywania prac powinien znajdować się sprzęt pożarniczy umożliwiający likwidację wszelkich źródeł pożaru.
4. Prace niebezpieczne pod względem pożarowym mogą być prowadzone wyłącznie przez osoby do tego upoważnione, posiadające odpowiednie kwalifikacje.
5. Sprzęt używany do wykonywania prac musi być sprawny technicznie i zabezpieczony przed możliwością wywołania pożaru.
6. Przed rozpoczęciem prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, użytkownik obiektu jest zobowiązany:
 - 1) powiadomić Portową Służbę Ratowniczą o prowadzeniu prac, w celu ustalenia rodzaju zagrożenia pożarowego rejonu oraz sposobu zabezpieczenia przed powstaniem pożaru,
 - 2) wskazać osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie miejsca pracy oraz zabezpieczenie miejsca po zakończeniu pracy.
7. Rozpoczęcie prac niebezpiecznych pod względem pożarowym może nastąpić po spełnieniu warunków podanych w pkt 6 i wydaniu zezwolenia na prace niebezpieczne pożarowo.

Szczecin, dnia

ZEZWOLENIE Nr
na prowadzenie prac niebezpiecznych pod względem pożarowym

1. Miejsce pracy _____

2. Rodzaj pracy _____

3. Czas pracy: od dnia _____ godzina _____ do dnia _____ godzina _____

4. Zagrożenie pożarowo wybuchowe w miejscu pracy:

5. Sposób zabezpieczenia przed pożarem – wybuchem:

6. Sprzęt pożarniczy: _____

7. Odpowiedzialni za:

- przygotowanie miejsca pracy, środków zabezpieczających i zabezpieczenie w toku prac
- zabezpieczenie miejsca po zakończeniu pracy:

nazwisko _____ stanowisko _____ podpis _____

8. Uzgodniono z Portową Służbą Ratowniczą, nie ma przeciwwskazań – zezwalam na prowadzenie prac

nazwisko _____ stanowisko _____ podpis _____

9. Odpowiedzialnym za całość prowadzonych prac niebezpiecznych pod względem pożarowym na statku jest Kapitan Statku.

10. Odpowiedzialnym za całość prowadzonych prac niebezpiecznych pod względem pożarowym na terenie lub obiekcie jest jego użytkownik.

11. Zezwalam na rozpoczęcie prac:

(podpis Kapitana Statku lub użytkownika obiektu)

Zezwolenie jest ważne po wydaniu zgody przez Kapitana Portu – zgoda dotyczy prac niebezpiecznych pod względem pożarowym na statku.